

LTA-station

Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) finns på många ställen i Gislaveds kommun där det inte är möjligt med ett självfallssystem för spillvatten, utan det istället behöver pumpas vidare till det kommunala ledningsnätet. Här finns information för dig som bor i en fastighet som är ansluten till Gislaveds kommuns spilledningsnät med en LTA-pump.

Så här fungerar din LTA-pump

LTA-station är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Spillvattnet från huset rinner först ner till LTA-pumpen på er fastighet därefter pumpas spillvattnet vidare till det kommunala spilledningsnät. För att säkerställa att LTA-pumpen fungerar som den ska finns ett larm monterad på aparatskåpet i form en rödlampa, aparatskåpet bör inte placeras undanskymd.

Så här undviker du problem med din LTA-pump

Om du spolat ner något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten, håller ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador på din LTA-pump och avloppsledningarna. Tänk på detta för att undvika problem:

- Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper. Annat papper än toalettpapper löses inte upp i vatten och orsakar skador på LTA-pumpen och stopp i ledningarna.
- Placera en papperskorg på toaletten där du kan slänga hygienartiklar och annat skräp.
- Häll överblivet matfett i en petflaska och släng i restavfallet eller lämna till återvinningscentralen.
- Torka ut stekpanna och kastruller från fett med papper innan du diskar. Pappret kan du lägga bland matavfallet.
- Skölj inte ner sand eller jord i avloppet. Det sliter på pumpen och orsakar stopp.
- Lämna in läkemedel till apoteket.
- Överbliven färg eller andra kemikalier lämnar du in till miljöstationen på en återvinningscentral.

Ansvar vid installation av LTA-stationen

- Gislaveds kommun svarar för inköp och leverans av LTA-stationen.
- Fastighetsägaren schaktar på den egna fastigheten och beställer sedan leverans av LTA-stationen från Gislaveds kommun.
- Gislaveds kommun levererar LTA-stationen **exklusive** pump till fastigheten. Fastighetsägaren tar över ansvaret för det levererade materialet.
- Fastighetsägaren installerar pumpsumpen, ansluter VA-ledningar samt fyller igen schakten runt stationen. Fastighetsägaren ansvarar även för att styrskåpet ansluts till fastighetens elcentral enligt leverantörens monteringsanvisningar.
- Gislaveds kommun besiktar installationen. Vid godkänd besiktning utför Gislaveds kommun nödvändiga installationer vid LTA-stationen såsom konfiguration av styrskåp och larm samt installation av pump.
- Gislaveds kommun driftsätter sedan stationen och provkör.

Ansvar för drift och underhåll av LTA-stationen

Gislaveds kommun ansvarar för:

Kontroll, underhåll och förnyelse av LTA-stationen (tank, pump, och apparatlåda). Detta innebär att Gislaveds kommun äger rätt att kontrollera, underhålla, justera samt till- och frånkoppla LTA-stationen.

Fastighetsägaren ansvarar för:

- att upplåta plats för LTA-stationen. Anläggningen ska vara lätt åtkomlig för skötsel och underhåll. Den får inte blockeras runt om, ovanifrån eller på annat sätt. Gislaveds kommun behöver ha tillgång till anläggningen dygnet runt och året om, vilket innebär full åtkomlighet till stationen, fritt från buskar, träd, planteringar eller andra anläggningar närmare än en meter runt om stationen, och fri gång (vid behov snöröjd) om minst en meters bredd mellan stationen och farbar väg.
- elförsörjning.
- löpande tillsyn av LTA-enheten och för att skydda den mot skada.
- att omgående meddela Gislaveds kommun vid driftstörning.

- Fastighetsägaren ska ha löpande tillsyn av system och larm samt omgående meddela Gislaveds kommun vid fel och driftsstörning, t ex om det blir svårare att spola, det rinner undan långsammare eller blir stopp.
- Fastighetsägaren använder anläggningen i enlighet med gällande bestämmelser, ABVA (Allmänna bestämmelser för Gislaveds kommuns vatten- och avloppsanläggning).

Installationen av LTA-stationen inklusive elinstallationer och montering av styrskåp ska utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens monteringsanvisningar.

Vad händer om pumpenheten går sönder?

Om skador på pumpenheten uppstår, orsakat av dig som fastighetsägare t.ex. pumpen har blivit igensatt, LTA-stationen fryser sönder, det saknas larm eller larmet inte fungerar, kan du bli skyldig att ersätta skadan. Om pumpenheten går sönder på grund av orsaker som inte du som fastighetsägare är skyldig till, står Gislaveds kommun för reparationen. Om pumpenheten går sönder.

Om ny pump behöver installeras, så gäller samma ansvarsfördelning som ovan ” **Ansvar vid installation av LTA-station**”

Vid larm

- kontrollera att säkringarna för LTA-enheten och huvudsäkringarna är hela och att strömbrytaren är påslagen. Se till att det går att komma fram till LTA-enheten.
- anmäl fel på LTA-enheten på kommunens hemsida.